

MARCQ EN BAROEUL, le 06/04/2021

Responsable de mission :

Omar AKSAS
07.72.20.37.64
omar.aksas@btp-consultants.fr



FIDUCIM
42 rue du Bassano
75008 PARIS
A l'attention de M. MARAIS

Affaire n°: **Affaire C-LICT-2020-20-59593**

Mot Clé : **FONTAINEBLEAU – Parc des Subsistances – Commerces Ilots A et B / Communs du Base Camp – Partie ERP : Indice 1 (annule et remplace l'indice 0 du 14/12/2020).**

Missions : L+LP+SH+SEI+PH+TH+HAND+BRD+PV

AVIS SUR DOSSIER PC des COMMERCES des Ilot A & B et l'ERP DU BASE CAMP

F : Favorable		D : Défavorable	S : Suspendu	SO : Sans Objet
Pièce étudiée	AVIS	OBSERVATIONS		
Plan Masse VRD PC 40 Sécurité incendie	F	<u>Sécurité incendie : Desserte des bâtiments :</u> - Les commerces situés au RDC des ilots A et B ainsi que l'ERP du Base Camp sont desservis par voies engins. Les largeurs et pentes de ces voies sont conformes. - L'accès à ces ERP de 5^{ème} catégorie est possible depuis la rue principale située au Nord du projet. Des potelets et bornes rétractables permettant la giration des camions de pompiers sont présents.		
Plan Masse VRD PC 40	S	<u>HAND :</u> - Nous prenons bonne note que les pentes sont inférieures à 5%. Pour rappel, pour les pentes comprises entre 4 et 5% un palier de repos de dimensions 120*140 cm doit être prévu tous les 10m.		
Plan RDC et R+1 commerces	F	<u>Sécurité incendie :</u> - Pas de remarque particulière. <u>HAND :</u> - Les largeurs de portes et les espaces de manœuvres de portes sont conformes.		

Copies :

AVIS SUR DOSSIER PC des Commerces et de l'ERP du BASE CAMP

F : Favorable D : Défavorable S : Suspendu SO : Sans Objet			
Pièce étudiée	AVIS	OBSERVATIONS	
Plans ERP du BASE CAMP	F	<u>Sécurité incendie :</u> Pas de remarque particulière. <u>HAND :</u> - Pas de remarque particulière.	
Notice de sécurité	F	<u>Commerces :</u> - Dessertes : prévues par voies engins. Pas de remarque particulière. - Proposition de classement des établissements : ERP de 5eme catégorie avec activité de type M. - Calcul des effectifs conformes. - Nombre de dégagements et unités de passage conformes. - Stabilité au feu et isolement par rapport au tiers conformes. - Alarme de type 4 prévue. <u>ERP Base Camp :</u> - Dessertes : prévues par voies engins. Pas de remarque particulière. - Proposition de classement de l'établissement : ERP de 5eme catégorie avec activité de type W, N et X. - Calcul des effectifs conformes. - Nombre de dégagements et unités de passage conformes. - Stabilité au feu et isolement par rapport au tiers conformes. - Alarme de type 4 prévue.	

AVIS SUR DOSSIER PC des Commerces et de l'ERP du BASE CAMP**SIGNIFICATION DES AVIS**

F : L'examen - dans le cadre de notre mission - de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne révèle pas d'aléas techniques liés à sa conception ni à sa réalisation.

S : L'examen - dans le cadre de notre mission - de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne peut être correctement réalisé en l'absence d'informations complémentaires permettant d'évaluer les aléas techniques s'y rapportant. La non-communication des informations manquantes conduira à la formulation d'un avis défavorable sur cet ouvrage ou cet élément d'équipement dans notre rapport final.

D : L'examen - dans le cadre de notre mission - de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné révèle l'existence d'aléas techniques liés à sa conception ou à sa réalisation.

SO : L'ouvrage ou l'élément d'équipement cité n'existe pas.

HM : L'ouvrage ou l'élément d'équipement cité ne fait pas partie du programme des travaux visé par notre contrat de contrôle technique.